

Planlegg Bømlo AS

Fra: Jarle Andreassen <ja@bva.no>
Sendt: onsdag 5. februar 2025 10:52
Til: Planlegg Bømlo AS
Emne: SV: Detaljregulering Sollia, Sakseid
Vedlegg: S-BVA-25020510450.pdf

Hei

Vedlagt overordna VA-plan er godkjent med følgjande merknader.

- Før oppstart skal det lagast ein detaljert VA-plan.
- Det må være tilkomst for bil for tømning av slamavskiller.

Med venleg helsing

Jarle Andreassen

Driftsleiar

Mobil: 41449956



Besøk oss gjerne på vår heimeside www.bva.no

Fra: Planlegg Bømlo AS <post@planleggbomlo.no>
Sendt: tirsdag 4. februar 2025 22:42
Til: Jarle Andreassen <ja@bva.no>
Emne: SV: Detaljregulering Sollia, Sakseid

Takk for tilsendt. Eg har laga vedlagte overordna VA-plan inkl notat som beskriv løysingane. Kan det godkjennast?

Eg har gått ut frå Ø50mm PE-ledning frå vasskum, fordeling i eigen kum på land til 5 naust. (Det er 2 naust til i området som kan tenkjast å få lyst på vatn i framtida). Sjøvatn som slokkevatn.

Vidare har eg gått ut frå Ø75mm trykkavløpsledning frå slamavskiljar/pumpekum til avløpskum.

Høyrer frå deg.

Mvh Vidar Onarheim
Planlegg Bømlo

Fra: Jarle Andreassen <ja@bva.no>
Sendt: tirsdag 4. februar 2025 07:50
Til: Planlegg Bømlo AS <post@planleggbomlo.no>
Emne: SV: Detaljregulering Sollia, Sakseid

Hei

Sjå vedlagt filer.

Fra: Jarle Andreassen <ja@bva.no>

Sendt: tirsdag 1. november 2022 11:01

Til: post@planleggbomlo.no

Emne: 22/1274 SV: 21/754 Melding om oppstart av detaljreguleringsarbeid i Bømlo - Fritidsbustadområde Sandholmen, Innvær PlanID 202104

Se vedlegg

ArkivReferanse:#3988f2b02162462d8cc8fbf8538e43e72021000220#ACOS.WEBSAK#