

NOTAT OM OVERORDNA VA-PLAN, DETALJREGULERINGSPLAN SOLLIA

Bakgrunn

Detaljreguleringsplan Sollia opnar for bygging av inntil 5 nye naust, derav eitt eksisterande vert rive. På grunn av at det er ulike eigarar (2) innanfor planområdet kan det også vera ulik tidshorisont for eventuell gjennomføring av utbygging. Det er difor tenkt ei samla utbygging av VA-anlegg for vatn og avløp for dei som ønskjer å starta utbygging, men med dimensjonering slik at det er råd å kopla til fleire til alle anlegg i etterkant. Naustbygg treng ikkje å ha innlagt vatn og dermed avløpsløyving, men det vert planlagt for dette for samtlege naust. I oppstartsmøtet vart det diskutert å nytta sjøvatn som sløkkjevatn for brannvesenet, dette ligg til grunn for vassbehovet innan planområdet.

Utbygging av vasstilkopling

Etter samråd med BVA kan ein knytta seg til offentlig vatn. Dette er tilgjengeleg i nærleiken, og det er difor lagt opp til å kopla nausta til vatn ved å tilknytta kum 15725 med Ø 50mm HDPE SDR11 lagt i sjø.

Utbygging av avløpssystem

Etter samråd med BVA kan ein knytta seg til offentlig avløpssystem. Dette er tilgjengeleg i nærleiken, og det er difor lagt opp til å kopla nausta til med trykkavløpssystem. Nausta vert eventuelt kopla til kum 34481. Trykkavløpssystem må installerast og driftast i henhald til VA-miljøblad for dimensjonering (nr 66) og drift (nr 67) samt norsk standard for trykkavløp, EN-NS-1671.

Nausta vert tilkopla kum ved Ø75mm HDPE SDR11 ledning lagt i sjø. Det skal installerast lokal, felles slamavskiljar ved nausta.

Overvatn

Det vert lagt opp til at overvatn renn frå terreng og til sjø.

28.12.24

Vidar Onarheim
Planlegg Bømlo AS

Sigurd merknad
BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS
Tlf. 53 42 88 40, Faks 53 42 88 49
Postboks 214
5445 BREMNES