

ABO Plan & Arkitektur
V/Vidar Vedå

Dato:
Vår ref.:
Dykkar ref.:

Svar på Reguleringsplan Busthorn.

Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS har følgjande merknader til reguleringsplanen og overordna VA-plan:

1. BVA har godkjent overordna VA-plan me følgjande merknader. Påslepp overvatn til eksisterand ledningsnett må ikkje overstiga dagens situasjon dette må dokumenterast ved utarbeiding av detaljert VA-plan som skal godkjennast før anleggsstart.
2. I området i vest ligg det to gamle vassbasseng som tidligare har vore nytta av Bømlo kommune til vassforsyning. Etablering av boligar i dette området vil føre til strengare krav til damsikkerhet BVA ber om at dei blir tappa ned og fjerna. Om vassbassenga ikkje blir fjern må utbyggjar overta ansvaret for bassenga. All endring av bassenga må avklarast med NVE.
3. Kostnaden med framlegging, utbygging og tilkopling av VA leidningar til offentlig nett må takast av utbyggjar.

Med venleg helsing

Jarle Andreassen
Driftsleiar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor inga underskrift.